



SPECIFIKACIJA INSTALACIJA:

TIPKALO RASVJETA	STP CAT5e+ ili sl.
TIPKALO ROLETA	STP CAT5e+ ili sl.
ZONSKI OSJETNIK	STP CAT5e+ ili sl.
TEMPERATURE	STP CAT5e+ ili sl.
ZONSKI KOREKTOR	PPL 5x0,75 + 2xSTP CAT5e+ ili sl.
VENTILOKONVEKTOR	PPY 3x1,5 ili sl.
KOMUNIKACIJA (RO1<>RO2)	PPL 5x0,75 + 2xSTP CAT5e+ ili sl.
NAPAJANJE (RO1<>RO2)	PPY 3x1,5 ili sl.
MAGNETNI OSJETNIK	STP +CAT5e ili sl.
PIR (osjetnik pokreta/prisutnosti)	STP CAT5e+ ili sl.
MOTORNI POGON ROLETA	PPL 4x0,75 ili sl.
RASVJETA	PPY 3x1,5 ili sl.
TROŠILA	PPY 3x2,5 ili sl.

NAPOMENA: umjesto STP CAT5e kabela može se koristiti LIY-CY ili sličan signalni/komunikacijski oklopljeni kabel sa odgovarajućim brojem vodova prema shemi

NAZIVNI NAPONI:
- tipkala rasvjete, tipkala roleta, korektori, osjetnici temperature, magnetni osjetnici, PIR osjetnici: 5VDC / 12VDC
- ventilokonvektori, motorni pogoni roleta, rasvjeta, trošila: 230VAC / 50Hz